



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

СКОПИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА

ул. Пролетарская, д.8-б,
г. Скопин, 391800

25.01.2024 № 15-2024

На № _____

Директору МБОУ «СОШ №1»

Кураксиной В.В.

Рязанская область, г. Скопин, ул.
Пролетарская, д. 10.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Скопинской межрайонной прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе в детских образовательных учреждениях.

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

Согласно статье 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О

СП № 043610

пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Частью 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила противопожарного режима).

Скопинской межрайонной прокуратурой 24.04.2024 г. в период с 16 час. 10 мин. по 16 час. 20 мин. со старшим инспектором ОНДиПР по городу Скопину, Скопинскому, Милославскому районам УНДиПР ГУ МЧС России проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МБОУ «СОШ №1» по адресу: Рязанская область, г. Скопин, ул. Пролетарская, д. 10.

В ходе проведенной проверки в учреждении выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В соответствии с п. 14 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479, руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Вместе с тем, в МБОУ «СОШ №1» на дверях лестничных клеток частично отсутствуют устройства для самозакрывания.

Согласно п. 48 «Правил противопожарного режима в РФ» руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.

Тем временем, в МБОУ «СОШ №1» не обеспечена исправность

противопожарного водопровода.

Таким образом, в МБОУ «СОШ №1» выявлены нарушения требований пожарной безопасности, допущение и неустранение которых может повлечь возникновение возгорания на охраняемом объекте, человеческие жертвы и экономический ущерб. Лицом, ответственным за противопожарную безопасность меры по предотвращению пожара, обеспечению безопасности людей и защите имущества при пожаре принимаются не в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. N 2202-1,

Т Р Е Б У Ю:


Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры и принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законодательства.

Рассмотреть в пределах компетенции вопрос о привлечении к установленной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.

Об устранении нарушений сообщить Скопинскому межрайонному прокурору в письменной форме в течение месяца с момента получения представления.

Заместитель Скопинского межрайонного
прокурора Рязанской области

советник юстиции



А.М. Митяев

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
муниципального образования – городской округ город Скопин
Рязанской области
ОГРН 1026200780044 ИНН 6233002805

391830 г. Скопин, ул. Пролетарская, 10 тел.(факс) 2-02-69

E-mail: school1.00@mail.ru www.school1sk.h19.ru

«22» мая 2024г.

В Скопинскую межрайонную прокуратуру
Заместителю Скопинского межрайонного прокурора
Рязанской области советнику юстиции А.М.Митяеву

**Ответ на Представление (№15-2024 от 25.04.2024 г.)
об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности**

В ответ на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ сообщаю следующее:

1. Представление рассмотрено на совещании при директоре с участием лиц, ответственных за исполнение соблюдение правил противопожарного режима в РФ, а именно замдиректора по АХР Беккер С.В.

2. По данному представлению приняты меры:

- заказаны устройства для самозакрывания противопожарных дверей;
- приобретена и установлена на двери запасного выхода в начальной школе Сердцевина PUNTO 90мм кл/верт.
- составлен протокол внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (копия протокола прилагается).



В.В. Кураксина